

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ СПК "ВИТЯЗЬ"
от 01.09.2025 г. № 97-о/д

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок АПС и СОУЭ в МБУ СПК «ВИТЯЗЬ»

1. При поступлении сигнала «Пожар» дежурный (вахтёр, сторож) или другое лицо, принявшее сигнал от станции, обязан:

1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар), ложное срабатывание, отключение электроэнергии т. п.).

2. При пожаре:

2.1. Доложить обстановку администрации объекта, оповестить руководителя учреждения.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

2.5. Сообщить лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности в МБУ СПК «ВИТЯЗЬ» о пожаре с целью принятия им мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.


2.6. Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, системы противодымной защиты т. п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при неисправности установок АПС и/или СОУЭ позвонить на ПЦН ПЧ по номеру 8-902-264-82-06, принять меры к дополнительной охране помещений и сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (ООО ЧОП «Варяг-Урал»).

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.

Разработал:

Ответственный за обеспечение
пожарной безопасности
в МБУ СПК «ВИГЯЗЬ»


Шпаков Анатолий Валерьевич

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ СПК "ВИТЯЗЬ"
от 01.09.2025 г. № 97-о/д

**Перечень должностных лиц, являющихся
дежурным персоналом на объектах МБУ СПК «ВИТЯЗЬ»**

Объект защиты, расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. Ракетная, д. 21

№ п/п		Ф.И.О.	Должность
1	Дневное время (с 8-00 до 20-00)	Рябинина Л.А.	Вахтёр
2		Мягков В.А.	Вахтёр
3	Ночное время (с 20-00 до 8-00)	Мохов С.И.	Сторож
4		Матвеев Ю.В.	Сторож
5		Шамсутдинов С.М.	Сторож

Объект защиты, расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. К-Маркса, д. 21

№ п/п		Ф.И.О.	Должность
1	Дневное время (с 8-00 до 20-00)	Забирова Г.Г.	Вахтёр
2		Паршкова Е.А.	Вахтёр
3	Ночное время (с 20-00 до 8-00)	Баландин В.П.	Сторож
4		Бердинова Р.Н.	Сторож
5		Шамсутдинов С.М.	Сторож