

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году
составлен «10» августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ракетная, 21

3. Фактический адрес: **624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ракетная, 21; 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 21**

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: г. Невьянск, ул. Ракетная, 21 - **1970 год**; г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 21 – **1981 год**

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Шпак Анатолій Валерьевич (34356) 2-27-05

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с

Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.03.2022 г. № 63-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному году», Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 19.04.2022 г. № 384-Д « Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году», Постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.07.2022 г. № 1266-п «О создании муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к 2022/2023 учебному году, подведомственных отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Делидов С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам.

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель председателя комиссии:

Ступин В.П. - заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа.

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Николаева А.С. – специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа.

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Барахоев А.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Гасанова Е.О. – председатель территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите прав (по согласованию);

Исмагилов Р.Г. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» (по согласованию);

Козлов С.А. – начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию);

Мягких М.Н. – начальник ПДН Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» (по согласованию);

Шиганова Т.А. – главный специалист Невьянского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области» (по согласованию).

7.5. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

Шпаков А.В. – директор МБУ СПК "ВИТЯЗЬ".

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»**

(полное наименование образовательной организации)

к 2022/2023 учебному году готова _____
(готова / не готова)

Председатель Делидов С.Л. _____ (подпись)
комиссии:

Заместитель Ступин В.П. _____ (подпись)
Председателя
комиссии:

Секретарь _____ (подпись)
комиссии

Члены комиссии:

И.И. Шмаков _____ (подпись)

И.А. Касеев _____ (подпись)

Бочаров Г.О. _____ (подпись)

Гасанова Е.О. _____ (подпись)

Козлов С.А. _____ (подпись)

Ворожеников А.А. _____ (подпись)

Шмаков А.В. _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Нарушения в соответствии с
Приказом № 2 от 10.08.2022
Шпаков А.В.

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	- Устав МБУ СПК «ВИТЯЗЬ», утвержден постановлением администрации НГО от 28.12.2020 г. № 1759-п «Об изменении типа Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.07.2012 г. № 1126682001225
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления №1/оу-21 от 05.02.2021 г. Постановление о приеме имущества в муниципальную собственность НГО от 18.09.2017 №1949
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное бессрочное пользование) от 06.11.2012 г. 66 АЕ № 516182
5.	Наличие лицензии на право ведения	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на	Ракетная,21; Карла Маркса,21:

1	2	3	4
	образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия серии 66ЛЮ1 № 0005870, выдана 22 ноября 2016 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 19140. - Срок действия лицензии: бессрочно. - Приложение № 1к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22.11.2016 г. № 19140 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют данным Устава. 3) Дополнительное образование детей и взрослых. 4) не подлежит аккредитации
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются. - Образовательная программа МБУ СПК «ВИТЯЗЬ» на 2020-2025 г.г.; - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Самбо»; - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Киокусинкай. Основная ступень»; -дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Рукопашный бой»; - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Старт»: физкультурно-оздоровительные занятия с детьми раннего возраста на основе игрового метода с элементами единоборств. - дополнительная общеобразовательная

1	2	3	4
			<p>общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Старт»: физкультурно-оздоровительные занятия с детьми раннего возраста на основе игрового метода с элементами киокусинкай. - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Парашютный спорт»;</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют</p>	отсутствуют
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год	<p>1) наличие; 2) когда и кем утвержден</p>	Имеется. План работы МБУ СПК «ВИТЯЗЬ» на 2022-2023 учебный год, будет рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета в сентябре 2022 г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 5 3) 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>1) в одну смены 2) 28 групп, 434 учащихся</p>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p>	<p>1. Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ракетная, 21 1) ЕПС – 44 человека 2) 9 групп 3) 130 учащихся 4) не используются 5) нет превышения</p>

1	2	3	4
		<p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>2. Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 21</p> <p>1) ЕПС – 15 человек</p> <p>2) 13 групп</p> <p>3) 203 учащихся</p> <p>4) не используются</p> <p>5) нет превышения</p> <p>4. Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, 45 (1 этаж, помещение № 47 по поэтажному плану)</p> <p>1) ЕПС – 35 человек</p> <p>2) 2 группы</p> <p>3) 40 учащихся</p> <p>4) не используются</p> <p>5) нет превышения</p> <p>5. Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. Калинина, 5 (1 этаж, помещение № 6 по поэтажному плану)</p> <p>1) ЕПС – 35 человек</p> <p>2) 4 группы</p> <p>3) 61 учащихся</p> <p>4) не используются</p> <p>5) нет превышения</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>научные работники;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>иные работники;</p> <p>2) по факту:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p>	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>Руководство - 2</p> <p>Специалисты – 2.5</p> <p>Педагогический персонал – 10</p> <p>Рабочие – 11</p> <p>2) по факту</p> <p>Руководство – 2</p> <p>Специалисты – 2.5</p> <p>Педагогический персонал – 10</p> <p>Рабочие – 11</p> <p>3) Вакансий нет</p>

1	2	3	4
		научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	
13	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	<u>Ракетная,21:</u> 1) акт ревизии системы холодного водоснабжения и канализации от 04.02.2022 № 02/22 2) акт проверки систем отопления зданий и сооружений №02 от 03.09.2021 <u>Карла Маркса,21:</u> 3) акт ревизии системы холодного водоснабжения и канализации от 04.02.2022 № 01/22 4) акт проверки систем отопления зданий и сооружений №02 от 03.09.2021
15	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	-
16	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-
17	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствует/не соответствует	-
18	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		г. Невьянск, ул. Ракетная, 21: - тренажерный зал, спортивный зал. Готовы. г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 21: - спортивный зал. Готов.
20	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акт обследования сооружений, спортивного инвентаря и оборудования на готовность к новому 2022-2023 учебному году от 02.08.2021 г.

1	2	3	4
	использование в образовательном процессе спортивного оборудования		№ 02-22 Сертификаты отсутствуют.
21	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Гимнастический городок; полоса препятствий – состояние удовлетворительное.
22	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт обследования сооружений, спортивного инвентаря и оборудования на готовность к новому 2022-2023 учебному году от 02.08.2021 г. № 02-22
23	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Есть, Директор Шпаков А.В. приказ от 20.08.2014 г. № 05-л/с
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Удостоверение № 38 о проверке знаний пожарно-технического минимума, выдано директору МБУ СПК «ВИТЯЗЬ» 05.10.2021 г. действителен до 05.10.2024 г. проходит повторное обучение 2) имеется, обучен, удостоверение № 123 от 05.10.2022, выдано Андриюковой Анне Евгеньевне, действителен до 05.10.2024 г. 3) обучение сотрудников не реже одного раза в год. 4) обучение учащихся ППБ не менее двух раз в год. 5) протокол проведения тренировочной эвакуации на случай возникновения пожара от

1	2	3	4
			05.03.2021 г. № 1. Периодичность проведения – не реже одного раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	Ракетная,21: 1) Достаточно. 2) Имеется. 3) Годны. Перезаряжены 02.04.2018 Карла Маркса,21: 1)Достаточно 2)Имеется 3)Годны. Преобритены в 2022 году
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	Карла Маркса,21, Ракетная,21 1) Имеется, исправна 2) Договор по оказанию услуг обслуживания тревожной, пожарной сигнализации на объекте и для дублирования сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ и системы объектов оповещения от 01.01.2022 г. № 10/22 3) Есть. 4) Договор по оказанию услуг обслуживания тревожной, пожарной сигнализации на объекте и для дублирования сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ и системы объектов оповещения от 01.01.2022 г. № 10/22 5) Нет.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1. Внутреннее. Готово. 2. отсутствует.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать	Не требуется

1	2	3	4
		реквизиты)	
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Обучен 28.02.2019 г. (Личная медицинская книжка №13464681) 2) Руководитель, обучен. 3) Обучены.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся	Не осуществляется

1	2	3	4
		горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	пройден 23.05.2022
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Рактеная,21: Установлены фильтры, УФ-лампа питьевого фонтанчика Карла Маркса,21: Отсутствуют
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Рактеная,21: Акт проверки вентиляционных каналов от 01.04.2021 г. Карла Маркса,21: Акт проверки вентиляционной системы от 18.11.2021г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Нет (обслуживание на территории ЦРБ) 2) Договор об организации медицинского обслуживания в МКУ СПК «ВИТЯЗЬ» от 12.01.2015 г. (ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ») 3) нет
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 09/13361-22 От 07.06.2022
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		

1	2	3	4
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	есть
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	есть
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	есть
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие	есть
47.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустранимых недостатков; 2) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Рактеная,21: Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта от 14.10.2019. 1) 3; 2) 3; 3) есть; 4) отсутствуют Карла Маркса,21: отсутствуют
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Паспорт разработан и согласован: - в отделе гражданской защиты и мобилизационной работы администрации НГО в 2021 г. - в ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области в 2021 г. Присвоена 3 категория

1	2	3	4
		2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ о назначении от 18.01.2022, №6(а)- о/д, директор Шпаков А.В.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1. нет 2. В соответствии с графиком и внепланово при необходимости.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	есть
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	есть
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) штатный вахтер и сторож 2) нет 3) нет
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения	Ракетная,21; Карла Маркса,21: 1. КТС в наличии и исправном состоянии; 2. На пульт Невьянское ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

1	2	3	4
		<p>вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	
56.	<p>Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Ракетная,21:</p> <p>1)в наличии и исправном состоянии</p> <p>2) Договор по оказанию услуг обслуживания тревожной, пожарной сигнализации на объекте и для дублирования сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ и системы объектов оповещения от 26.01.2021 г. № 08/21</p> <p>Карла Маркса,21:</p> <p>Не имеется(запланировано в бюджете, установка в сентябре 2022 года)</p>
57.	<p>Система охранной сигнализации</p>	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Ракетная,21; Карла Маркса,21: имеется</p>
58.	<p>Система видеонаблюдения</p>	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать</p>	<p>Ракетная,21:</p> <p>1) по периметру и внутри здания организации</p> <p>2) 7 камер (3 внутри, 4 по периметру)</p> <p>3) вывод изображения на монитор в кабинете директора</p> <p>4) нет</p> <p>Карла Маркса,21:</p> <p>Отсутствуют (запланированы в бюджете,</p>

1	2	3	4
		реквизиты)	установка в сентябре 2022 года)
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Ракетная,21, Карла Маркса,21: 1) есть средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 2) отсутствует вывод системы видеонаблюдения на пост охраны, охранной сигнализации (не запланировано в бюджете)
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Карла Маркса,21; Ракетная,21: 2) отсутствует (не запланировано в бюджете)
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Есть, ручной
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Ракетная,21: 3) отсутствует(не запланировано в бюджете) Карла Маркса,21: 3) отсутствует (запланировано на 2022 год)
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Ракетная,21: 2) отсутствует (въезд на территорию отсутствует) Карла Маркса,21: 1)имеется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) отсутствует

1	2	3	4
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Рактная,21, Карла Маркса,21: 2) отсутствует (въезд на территорию отсутствует)
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Ракетная,21: 1) имеется частичное (со стороны проезжей части) 2) удовлетворительное Карла Маркса,21: 1) имеется частичное (со стороны проезжей части) 2) удовлетворительное
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Ракетная,21: 1) Имеется, частичное 2) исправно Карла Маркса,21: 1) Не имеется
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки библиотечного фонда на наличие литературы с экстремистским содержанием от 08.08.2022 №01-22
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Есть.
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	5 компьютеров, в образовательном процессе не используются
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Нет. Доступа детей к сети Интернет нет.
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет. Доступа детей к сети Интернет нет.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет

1	2	3	4
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	нет
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	Школьные перевозки не осуществляются
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства</p>	<p>Ракетная, 21:</p> <p>1) имеется, визуализирован</p> <p>2) паспорт утвержден 28.09.2021</p> <p>3) согласован в ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» 28.09.2021</p> <p>4) согласован Главой Невьянского городского округа 28.09.2021</p>

1	2	3	4
		внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Карла Маркса,21: 1) имеется, не визуализирован 2) паспорт утвержден 16.05.2022 3) согласован в ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» 16.05.2022 4) согласован Главой Невьянского городского округа 16.05.2022
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	нет
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	нет
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	имеется
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	Ракетная, 21: 1) ограждение частично имеется (со стороны проезжей части) 2) пешеходные переходы отсутствуют 3) тротуары отсутствуют Карла Маркса,21: 1)ограждение частично имеется(со стороны проезжей части) 2) пешеходные переходы имеются вблизи здания 3)тротуары имеются на маршруте движения детей к образовательной организации, находящиеся в хорошем состоянии
83.	Раздел 10. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 02.10.2012 № 14-л/с Шпаков Анатолий Валерьевич, директор
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	нет
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать	1)Обучен директор Шпаков А.В. (уд. № 22-03-101 от 25.03.2022 г.)

1	2	3	4
		реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	2) нет
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	имеется
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются. Приказ от 02.04.2013 г. № 07-о/д «Об утверждении инструкций по охране труда»
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	имеются
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный, первичный на рабочем месте – при приеме на работу. Повторный – 1 раз в год. Целевой, внеплановый.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 10 2) 10 3) 0 4) –
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не запланирован
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не запланирован
	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Не запланирован

Приложение №2
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной межведомственной комиссии по проведению оценки
готовности муниципального образовательного учреждения
к началу 2022/2023 учебного года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»

от « 10 » августа 2022

ЗАМЕЧАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Ворончихин А.А., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ», расположенное по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 21

1. Перед наружной дверью основного эвакуационного выхода, горизонтальная площадка имеет глубину менее 1,5 ширины дверного полотна. СП 1.13130.2020 п. 4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 78, 80, 89, 134; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Перед наружной дверью 2-го эвакуационного выхода, горизонтальная площадка имеет глубину менее 1,5 ширины дверного полотна. СП 1.13130.2020 п. 4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 78, 80, 89, 134; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. На путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода, допускается перепад высот. СП 1.13130.2020 п.4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4. В помещениях допускается укладка проводов и кабелей АПС на поверхность подвесного потолка. СП 484.1311500.2020 п.5.19 При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на

поверхность подвесного потолка.; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. В помещении женской раздевалки, пожарный извещатель расположен на расстоянии менее 1м от вентиляционного отверстия. СП 484.1311500.2020 п.6.6.32 Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6. На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности (хозяйственная комната, диджейская, кладовая возле звукооператорской, хозяйственная комната возле выхода на балкон, кладовка избирательной комиссии). СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

7. Двери 1-го этажа в электрощитовую выполнены не в противопожарном исполнении (не предоставлено сертификатов соответствия). СП 2.13130.2020 п. 5.4.20 Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130.2013. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.52, ст.88.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ», расположенное по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ракетная, 21

1. Блок управления АПС установлен на горючем основании. СП 484.1311500.2020 п. 5.14 Приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 54; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

2. В помещениях допускается укладка проводов и кабелей АПС на поверхность подвесного потолка. СП 484.1311500.2020 п.5.19 При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

3. Дверь эвакуационного выхода из тренажерного зала, открывается не по направлению выхода из здания. СП 1.13130 2020 п. 4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов. СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ статья 2, часть 2.1; СП 439.1325800.2018 «Правила проектирования аварийного освещения» п. 4.8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»

Готовность образовательного учреждения к 2022/2023 учебному году считать: **удовлетворительной;**

неудовлетворительной;

удовлетворительной, при условии устранения замечаний в установленные комиссией сроки.

Особое мнение комиссии:

Готовность образовательного учреждения к 2022/2023 учебному году считается неудовлетворительной.

Ворожничихина А.А. 06.09.2022